

Ugunsdrošības instrukcija
publisko pasākumu norises laikā
Pasākumu centrā "Melngalvju nams"
Rātslaukumā 7, Rīgā

Šā ugunsdrošības instrukcija izstrādāta pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” 180. punkta prasībām. Ugunsdrošības instrukcija nosaka ugunsdrošības prasības, kurus jāievēro ikvienai personai (t.sk. publisko pasākumu organizētājiem, pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem), kura publisko pasākuma laikā, vai pasākuma sagatavošanas laikā uzturas Melngalvju namā, Rātslaukumā 7, Rīgā.

Ugunsdrošības instrukcija publisko pasākumu norises laikā Melngalvju nama kompleksa, tiek iesniegta nomniekam (elektroniska veidā), kā pielikums pie līguma par pasākumu rīkošanu.

1. Vispārīgie jautājumi

- 1.1. Instrukcija nosaka galvenās ugunsdrošības prasības, kuras jāievēro publisko pasākumu norises un sagatavošanas laikā. Personas, kuras pārkāpušas ugunsdrošības noteikumus, atkarībā no postījumu rakstura un sekām var tikt sauktas pie kriminālās, materiālās, administratīvās un disciplinārās atbildības.
- 1.2. Par ugunsdrošību publiska pasākumā atbild tā organizētājs vai viņa pilnvarota persona.
- 1.3. Organizētājs norīko atbildīgo personu par ugunsdrošību pasākuma norises laikā.
- 1.4. Atbildīga persona par ugunsdrošību nodrošina ugunsdrošības prasību ievērošanu un uzraudzību visā pasākuma norises laikā.
- 1.5. Atbildīgā persona par ugunsdrošību, saskaņā ar šo instrukciju un ar savām ugunsdrošības instrukcijām, instruē sava uzņēmuma nodarbinātos, kuri nodrošina publiska pasākuma sagatavošanu un norisi. Veikto ugunsdrošības instruktāžu reģistrē Ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnālā.
- 1.6. Pasākumā, kurā var piedalīties vairāk par 50 cilvēkiem, par ugunsdrošību atbildīgai personai jābūt profesionāla izglītība ugunsdrošībā vai atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām) apmācība ugunsdrošības jomā.
- 1.7. Līgumā par pasākumu rīkošanu (turpmāk – līgums) jānorāda informācija par rīcību, kura var ietekmēt ēkas ugunsdrošību (atklātas uguns izmantošana, specefektu demonstrēšana, pirotehnikas izmantošana u.c.).
- 1.8. Ja publiska pasākumā izmanto pirotehniskos izstrādājumus, ievēro pirotehnisko izstrādājumu apriti regulējošo normatīvo aktu un pirotehnisko izstrādājumu ražotāja prasības.
- 1.9. Ja publiskā pasākumā izmanto speciālos efektus un iekārtas, ievēro iekārtu un ierīču ražotāja noteiktos ekspluatācijas noteikumus un šajos noteikumos minētās ugunsdrošības prasības.
- 1.10. Pasākumā par ugunsdrošību atbildīgai personai jāzina cilvēku skaits ar īpašām vajadzībām, kuri apmeklē pasākumu, šo cilvēku izvietojumu pasākumu norises laikā, kā arī paredzēt pasākumus cilvēku ar īpašām vajadzībām evakuāciju.

2.Ēku un telpu uzturēšana

- 2.1.Telpās, kurās notiek publiskie pasākumi, cilvēku skaits nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo skaitu, ievērojot līgumā noteikto.

- 2.2. Durvīm evakuācijas ceļos jābūt viegli atveramām no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem, pieejām pie tām jābūt brīvām. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm.
- 2.3. Evakuācijas ceļos aizliegts:
- novietot priekšmetus, mēbeles un iekārtas;
 - cilvēku evakuācijai paredzētās ārējās durvis aprīkot ar aizdariem un aizbīdņiem, ko nav iespējams atvērt no iekšpuses;
 - ierīkot noliktavas un pieliekamos, kā arī glabāt dažādus materiālus kāpņu telpās.
- 2.4. Publisko pasākumu cilvēku skaits un tiem paredzēto vietu skaits nedrīkst pārsniegt būvprojektā paredzēto skaitu vai maksimāli pieļaujamo skaitu, ievērojot, ka minimālā platība vienam cilvēkam ir 1 m² (izņemot telpas ar stacionāri pie grīdas piestiprinātām sēdvietām).
- 2.5. Publiska pasākumā objekta stāvā un telpā aizliegts atrasties:
- vairāk par 50 cilvēkiem, ja ir viena evakuācijas izeja;
 - vairāk par 500 cilvēkiem, ja ir divas evakuācijas izejas;
 - vairāk par 1 000 cilvēkiem, ja ir trīs evakuācijas izejas.
- 2.6. Ja evakuācijas ceļa brīvais platums ir 1 m, pa to atļauts evakuēt cilvēkus, kuru skaits nepārsniedz 50. Ja evakuācijas ceļa brīvais platums ir 1-1,2 m, pa to atļauts evakuēt 51-250 cilvēkus. Ja evakuējamo skaits no telpas vai no vienā stāvā izvietotām telpām pārsniedz 250 lietotājus, evakuācijas ceļa summārais platums katriem nākamajiem 100 lietotājiem ir par 50 cm lielāks.
- 2.7. Publisko pasākuma norises telpā, kurā ir vairāk par 200 sēdvietām, krēslus un sēdekļus sastiprina rindās un nodrošina, lai tie evakuācijas gadījumā nesagāztos.
- 2.8. Sēdvietas nepārtrauktā rindā drīkst izvietot:
- ne vairāk kā 25 stacionāras sēdvietas, ja izeja ir uz vienu pusi;
 - ne vairāk kā 50 stacionāras sēdvietas, ja izeja ir uz divām pusēm.
- 2.9. Aizliegts pie rindām novietot papildkrēslus, kā arī stāvēt skatītāju zāles ejās.
- 2.10. Atbilstoši būvprojekta, Melngalvju namā koncertu, kongresu un konferenču norises laikā, var uzturēties:
- Svētku zālē 340 cilvēku;
 - Lībekas zālē 89 cilvēku;
 - Latviešu zālē 67 cilvēku;
 - Pagraba telpā 172 cilvēku.
- 2.11. Izmantot gludekļus, tējkannas un citas elektriskas sildierīces atļauts tikai speciāli šim nolūkam iekārtotās telpās, saskaņotās ar SIA "Rīgas nami" par masu pasākumu atbildīgo personu.
- 2.12. Ēkā ir aizliegts:
- kurināt kamīnus;
 - smēķēt;
 - aizkrāmēt pieejas pie elektrosadales skapjiem, ugunsdzēsības līdzekļiem un automātiskajām ugunsdzēsības ierīcēm;
 - izmantot atklātu uguni, pirotehnisko efektu demonstrēšanu, specefektu demonstrēšanu u.tml. bez SIA "Rīgas nami" administrācijas atļaujas;
 - izmantot liftus cilvēku evakuācijai.
- 2.13. Ievērot ēkā izvietoto drošības zīmju un rādītāju prasības.

3. Inženiertīklu un uguns aizsardzības sistēmu ekspluatācijas ugunsdrošības prasības

3.1. Automātiskas uguns aizsardzības iekārtas.

- 3.1.1. Ēkā ierīkotās automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un balss izziņošanas sistēma ir darba kārtībā un tiek ekspluatētas saskaņā ar iekārtu ražotāja tehniskās dokumentācijas prasībām. Sistēmu apkalpošanu un diennakts uzraudzību nodrošina ārpalpojumu uzņēmums, ar kuru SIA "Rīgas nami" noslēdza līgumu.

3.1.2. Aizliegts :

- ietekmēt sistēmu darbību, veikt izmaiņas tajā vai bojāt;
- novietot materiālus un priekšmetus tuvāk par 0,5m no ugunsgrēka detektoriem;
- piekārt vai piestiprināt priekšmetus pie automātiskajām ugunsdzēsības ierīcēm un kabeļiem;
- novietot apkures ierīces tuvāk par vienu metru no ugunsgrēka detektoriem;
- izvietot ventilācijas iekārtas un ierīces vai gaisa kondicionēšanas iekārtas un ierīces ugunsgrēka detektora tuvumā, ja tās var ietekmēt detektora darbību.

3.2. Ugunsdzēsības ūdensapgāde

3.2.1. Ugunsgrēka dzēšanai ēka ir aprīkota ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu. Ūdensvada sistēmā ūdens spiediena paaugstināšanai ir ierīkoti divi sūkņi, kuri izvietoti sūkņu telpā ēkas pagrabā. Ēkas stāvos ierīkoti 19 ugunsdzēsības krāni ar Ø 51mm. Ugunsdzēsības krāni ir izvietoti skapjos un nodrošināti ar šļūtenēm un stobriem.

3.2.2. Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads ir darba kārtībā un tiek ekspluatēts saskaņā ar ugunsdrošības noteikumu prasībām.

3.2.3. Ugunsgrēku dzēšana ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada krānu (dzēšanu veikt diviem cilvēkiem - viens ar krānu regulē ūdens padevi, otrs dzēš uguni ar stobru):

- atslēgt skapi (ar atslēdziņu, kas novietota uz skapja durvīm, sasitot stikliņu ar cietu priekšmetu) un izņemt ugunsdzēsības šļūteni ar stobru;
- šļūteni visa garumā aizvilkt līdz ugunsgrēka vietai;
- atvērt krānu, pagriežot ventili;
- nospiest pogu, kura atrodas ugunsdzēsības krāna skapī un ir paredzēta elektriskā aizbīdņa atvēršanai un ugunsdzēsības sūkņu ieslēgšanai, un sākt dzēšanu.

Ūdeni izmanto organiskas izcelsmes cietu vielu (koks, papīrs, tekstils, plastmasa u.c.) dzēšanai.

Ar ūdeni aizliegts dzēst: naftas produktus; gāzes; elektroietais, kuras atrodas zem sprieguma; vielas, kuras ir apzīmētas ar drošības zīmi „nedzēst ar ūdeni”.

3.2.4. Ēkas ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde paredzēta no hidrantiem: Kaļķu ielā 1 - UH-3321; Grēcinieku ielā 26.- UH-847 un Kungu ielā 3 - UH-3276.

3.2.5. Aizliegts:

- aizkrāmēt pieejas pie ugunsdzēsības krāniem;
- ugunsdzēsībai paredzēto ūdeni izmantot saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām;
- ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu dzēst elektroiekārtas, kuras atrodas zem sprieguma, naftas produktus, gāzes;
- ēkas teritorijā ierīkot stāvvietas un novietot mehāniskos transportlīdzekļus uz ugunsdzēsības hidrantu akām vai tās aizkraut.

3.3. Elektroietais

3.3.1. Pasākumu laikā izmantojamajām elektroierīcēm un aparatūrai jāatbilst Eiropas Savienības standartiem. Elektroierīču un aparatūras uzstādīšana un ekspluatācija jāveic atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu prasībām.

3.3.2. Pagaidu elektrotīklus un ilumināciju ierīkot atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

3.3.3. Pagaidu elektrokabeļus un citas komunikācijas izvietot tā, lai cilvēku plūsma tos nešķērso.

3.3.4. Pārnēsājamiem gaismekļiem jābūt aprīkoti ar aizsargkupoliem.

3.3.5. Sofišu korpusiem jābūt ugunsdroši izolētiem no turētājtrosēm. Pie sofitēm no gaismas puses uzstāda metāla aizsargtīklu.

3.3.6. Aizliegts:

- izmantot bojātas elektroietais un paštaisītas elektriskās sildierīces;
- lietot nekilibrētus un paštaisītus elektrotīklu aizsardzības drošinātājus;

- izmantot vadus un kabelus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos veidā, kas rada bīstamu pārejas pretestību;
- atstāt bez uzraudzības tīklam pieslēgtas elektroietais, ja ekspluatācijas noteikumos tas aizliegts;
- novietot degtspējīgus materiālus tuvāk par 0,5m no gaismas ķermeņiem.

3.4. Ugunsdzēsības aparāti un inventārs

3.4.1. Ēka ir nodrošināta ar pulvera un ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši normu prasībām.

3.4.2. Ugunsdzēsības aparāti ēkā ir uzstādīti speciālos skapīšos redzamās, viegli pieejamās vietās un apzīmēti atbilstoši standarta prasībām.

3.4.3. Pulvera ugunsdzēsības aparāti.

Pulvera ugunsdzēsības aparāti ar ABC tipa pulveri paredzēti organiskas izcelsmes cietu vielu (koks, papīrs, tekstils u.c.), dažādu viegli uzliesmojošu un degt spējīgu šķidrumu (benzīns, eļļas, tauki, spirti u.c.), gāzu un spriegumam līdz 1000 V pieslēgtu elektroiekārtu dzēšanai to aizdegšanās sākuma stadijā.

Uguns dzēšana:

- izvilkot pie roktura esošo sprostgredzenu, virzīt gumijoto šļūteni uz degošo vietu, nospiežot kustīgo rokturi, sākt uguns dzēšanu;
- dzēšanas laikā stingri turēt šļūteni, lai strūkļas reaktīvais spēks neizrautu to no rokām.

3.4.4. Ogļskābās gāzes (CO₂) ugunsdzēsības aparāti.

Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti paredzēti dažādu viegli uzliesmojošu, degtspējīgu šķidrumu (benzīns, eļļas, tauki, spirti u.c.) un spriegumam līdz 1000 V pieslēgtu elektroiekārtu dzēšanai, arī mašīnu un transformatoru dzēšanai.

Uguns dzēšana:

- ugunsdzēsības aparātiem (atkarībā no konstrukcijas) atgriezt ventili vai izraut sprostgredzenu, nospiežot rokturi līdz galam;
- dzēšot spriegumam pieslēgtas elektroietais, ugunsdzēsības aparāta taures galu neturēt tuvāk par 1m no degošas elektroietais;
- CO₂ gāzes izplūdes laikā ievērot piesardzību, lai izvairītos no roku apsaldēšanas, jo aparāta metāla daļas atdziest līdz -60°C ÷ -70°C.

3.4.5. Aizliegts:

- izmantot ugunsdzēsības tehniku, līdzekļus un ugunsdzēsības aparātus saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām;
- pārkāpt ugunsdzēsības tehnikas, līdzekļu un ugunsdzēsības aparātu ekspluatācijas un izmantošanas noteikumus;
- ekspluatēt ugunsdzēsības aparātus bez marķējuma vai ar bojātu marķējumu, vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš.

4. Rīcība ugunsgrēka gadījumā publisko pasākumu norises laikā

Savlaicīgai ugunsgrēka atklāšanai MGN ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

Cilvēku evakuācijai no ēkas ir paredzētas izejas:

- galvenā izeja Rātslaukuma pusē;
- Rātslaukuma virzienā Kungu ielas pusē;
- Svaru ielas pusē;
- Grēcinieku ielas pusē;
- Okupācijas muzeja pusē.

Evakuācijas izejas un virzienu maršruti, kā arī ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietas ir norādītas MGN grafiskajos evakuācijas plānos, kuri ir izvietoti ēkas stāvos. Cilvēki, kuri evakuējušies, pulcējās ārpus ēkas pie ieejas Rīgas domes ēka.

4.1. Ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība

Ikvienas ugunsgrēku pamanījušās fiziskas personas (aculiecinieks, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas trauksme) pienākums:

- 4.1.1. Par pamanīto ugunsgrēku nekavējoties paziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas (turpmāk – VUGD) dienestam pa tālruni „112”.
 - 4.1.2. VUGD dispečeram jāsniedz sekojoša informācija:
 - objekta adrese: **Rātslaukumā 7, Rīgā;**
 - objekta nosaukums: **Melngalvju nams;**
 - ugunsgrēka izcelšanās vieta (kas deg, teritorija, ēka, kurā stāvā);
 - savs uzvārds un tālruņa numurs.
- Klausuli pirmais noliek VUGD dispečers!**
- 4.1.3. *Pēc iespējas par ugunsgrēku nekavējoties jāpaziņo objekta diennakts apsardzei, SIA “Rīgas nami” amatpersonai (pa tālruni, nospiežot “uguns trauksmes” pogu, mutiski vai citā veidā).
 - 4.1.4. Nekavējoties, neradot paniku, evakuēties no ēkas pa tuvāko evakuācijas ceļu.
 - 4.1.5. Kad esat nokļuvuši drošībā, ja ir nepieciešams, paziņot policijai pa tālr. “110”, neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai pa tālr. “113”.

4.2. Apsardzes darbinieku pienākumi

Ēkas diennakts apsarga pienākumi:

- 4.2.1. Nodrošināt ēkā esošo cilvēku apziņošanu par ugunsgrēku. Ja automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nenostādā automātiskajā režīmā, palaist to piespiedu kārtā no manuālās palaišanas pogas un iedarbināt balss izziņošanas sistēmu.
- 4.2.2. Par ugunsgrēku nekavējoties paziņot VUGD pa tālruni „112” (skatīt 4.1.2.punkta prasības).
- 4.2.3. Ar trauksmes pogas palīdzību izsaukt papildspēkus - apsardzes firmas patruļas grupu, kura ierodas 5min laikā.
- 4.2.4. Nodrošināt ēkas evakuācijas izeju durvju atvēršanu.
- 4.2.5. Ja ir nepieciešams, izsaukt policiju pa tālr. “110”, neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālr. “113”.
- 4.2.6. Paziņot SIA „Rīgas nami” amatpersonām par notikumu saskaņā ar sarakstu, kas izlikts sardzes postenī.
- 4.2.7. Sagaidīt patruļas grupu, sniegt informāciju par ugunsgrēku, norādīt dežūras vietas pie izejas durvīm.
- 4.2.8. Ja neierodas patruļas grupa, sagaidīt VUGD apakšvienību un sniegt informāciju par:
 - ugunsgrēka vietu;
 - piekļūšanas ceļiem pie ugunsgrēka vietas;
 - tuvākām ūdens ņemšanas vietām (skatīt instrukcijas 1.6. punktā);
 - to, vai ugunsgrēka apdraudētajā zonā atrodas cilvēki.
- 4.2.9. Sadarboties ar SIA „Rīgas nami” amatpersonām, kuras atrodas objektā un VUGD darbiniekiem, sniegt viņiem nepieciešamu informāciju.

Inženiertīklu atslēgšanas vietas Melngalvju namā

| Telpas nosaukums | Atrašanās vieta | Atslēgas numurs (apsardzes telpā) |
|------------------------|-----------------|--|
| Elektroenerģija | | |
| Galvenā elektrosadale | Pagrabā | “Elektrosadales skapji” (uzraksts uz breloka) |

| Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads | | |
|--|-------------------------|---|
| Ugunsdzēsības sūkņu stacija | Pagrabstāvā (pie lifta) | 012 |
| Ventilācijas sistēma un gaisa kondicionēšanas sistēma | | |
| Ventilācijas sistēma un gaisa kondicionēšanas sistēma | | Sistēmu atslēdz automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma |

Apsardzes firmas patruļa grupas pienākumi:

4.2.10. Sagaidīt VUGD apakšvienību un sniegt informāciju saskaņā ar 4.2.8. punkta prasībām.

4.2.11. Veikt cilvēku evakuāciju no ēkas, pie izejas durvīm:

- Rātslaukuma pusē (viens operatīvais apsargs);
- Grēcinieku ielas pusē (otrs operatīvais apsargs).

4.2.12. Nodrošināt apmeklētāju neieklūšanu ēkā.

Apsarga pienākumi, kurš dežurē ēkā lielu publisko pasākumu laikā (pēc nomnieka vēlēšanas vai saskaņā ar līguma prasībām):

4.2.14. Nodrošināt telpu, kurās notiek pasākums, evakuācijas izeju durvju atvēršanu.

4.2.15. Nepieļaut panikas rašanos, nodarboties ar cilvēku evakuāciju, izmantojot visus evakuācijas ceļus, un izejas.

4.2.16. Nepieciešamības gadījumā, nodrošināt cilvēku ar īpašām vajadzībām (invalidi ratiņkrēslos), evakuāciju.

4.2.17. *Piedalīties ugunsgrēka dzēšanas darbos, izmantojot esošos ugunsdzēsības līdzekļus, ja ugunsgrēka dzēšana nerada nopietnus draudus cilvēku veselībai un dzīvībai (saskaņā ar 3.2.3., 3.4.3., 3.4.4. punktu prasībām).

4.3. Publiska pasākuma organizētāja pienākumi

4.3.1. Pārliecināties, vai ir izsaukts VUGD, nepieciešamības gadījumā atkārtot izsaukumu.

4.3.2. Organizēt cilvēku ar īpašām vajadzīgām evakuāciju.

4.3.3. Ja pasākuma laikā ēkā nedežurē papildus apsargi, organizēt cilvēku evakuāciju saskaņā ar 4.2.14. un 4.2.15. punktu prasībām.

4.3.4. *Pēc iespējas, pārliecināties, vai iznomātās telpās nav palikuši cilvēki, un organizēt viņu evakuāciju.

4.3.5. Sadarboties ar SIA „Rīgas nami” amatpersonām, kuras atrodas objektā, un ar VUGD pārstāvjiem.

4.4. SIA “Rīgas nami” darbinieku pienākumi

SIA “Rīgas nami” atbildīgās personas par pasākumu pienākumi:

4.4.1. Pārliecināties, vai ir izsaukts VUGD, nepieciešamības gadījumā arī policija, neatliekamā medicīniskā palīdzība un citi avārijas dienesti, nepieciešamības gadījumā atkārtot izsaukumus.

4.4.2. Pārtraukt ēkā visus darbus, kuri nav saistīti ar cilvēku evakuāciju vai ugunsgrēka dzēšanu, apziņot pasākuma organizētāju.

4.4.3. *Pēc iespējas, pārliecināties, vai ēkas telpās nav palikuši darbinieki, nomnieki, apmeklētāji, un organizēt viņu evakuāciju.

4.4.4. *Organizēt ugunsgrēka dzēšanas darbus (skatīt 3.2.3., 3.4.3. un 3.4.4. punktu), iesaistot SIA "Rīgas nami" darbiniekus, izmantojot esošos ugunsdzēsības līdzekļus.

4.4.5. *Organizēt materiālo vērtību evakuāciju un organizēt evakuēto mantu apsargāšanu.

4.4.6. Pēc VUGD ierašanās ugunsgrēka vietā, rīkoties atbilstoši ugunsgrēka dzēšanas vadītāja norādījumiem, sniegt viņam nepieciešamo informāciju.

Dežurējošais elektriķis:

4.4.7. *Ja ir iespēja, organizē elektroinstalācijas un elektroiekārtu pārslēgšanu uz darba režīmu, kas neierobežo cilvēku evakuāciju, neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu.

4.4.8. *Organizē elektroinstalācijas un elektroiekārtu atvienošanu bīstamajā zonā (attiecīgajā elektrosadales skapī vai galvenajā elektrosadales skapī pagrabā).

Dežurējošais elektriķis – gaismotājs un inženieris - skaņotājs:

4.4.9.*Atslēdz tehnisko aprīkojumu (skaņu aparatūra, pults, gaismas pults, datori u.c.) un nodarbojas ar šīs tehnikas evakuāciju, ja tas netraucē cilvēku evakuāciju.

Tehniskie speciālisti:

4.4.10. *Nodarbojas ar cilvēku evakuāciju un veic ugunsgrēka dzēšanas darbus (skatīt 3.2.3.,3.4.3. un 3.4.4. punktu).

*** Šos pasākumus veikt tikai novērtējot savas spējas un gadījumos, ja nav draudu cilvēku veselībai un dzīvībai.**

4.5. Publiska pasākuma apmeklētāju pienākumi

4.5.1. Saņemot informāciju par ugunsgrēku (aculiecinieks, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas trauksme, balss izziņošanas sistēmas paziņojums, mutiski vai cita veida), ikvienas personas pienākums ir, neradot paniku, evakuēties no ēkas, ievērojot sniegtos norādījumus.

4.5.2. Kategoriski aizliegts, cilvēku evakuācijai izmantot liftus.

4.5.3. Rīkoties atbilstoši apsargu, masu pasākuma organizētāja, SIA "Rīgas nami" amatpersonas vai VUGD darbinieku norādījumiem.

4.5.4. Neiet piedūmotās telpās, kā arī tur, kur ir iespējama ēkas būvkonstrukciju sagrūšana, un neļaut to darīt citiem.

4.5.5. Gadījumā, ja nav iespējams izkļūt no telpas:

- noblīvēt telpas durvis, lai mazinātu dūmu iekļūšanu tajā;
- izvietoties pie logiem, pēc iespējas zemāk, nedaudz atvērt logus, lai nodrošinātu gaisa pieplūdi elpošanai, bet neradītu papildu caurvēju;
- paziņot par savu atrašanās vietu, izmantojot tālruni vai citus līdzekļus, un gaidīt palīdzību;
- logu stiklu izsišana pieļaujama tikai ārkārtējā gadījumā.

4.5.6. Ēka var atgriezties tikai pēc attiecīgas VUGD darbinieka atļaujas.

Darba drošības un aizsardzības,
ugunsdrošības speciāliste



L.Timofejeva